

Déclaration de performance

Declaration of Performance

ASSA ABLOY

Reg. UE 305/2011 CPR

N°: DoP 163



1. Code d'identification unique du produit type (Product identification code) :

Bloc-porte extérieur pour piétons

External Pedestrian Doorset

Marque commerciale (commercial brand) :

PORTAFEU

Numéro de type permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 (CPR)

Type number allowing identification of the construction product as required under Article 11, paragraph 4 (CPR) :

Bloc-porte extérieur double vantaux résistant au feu et voies d'évacuation (Fire resistant double leaves doors for external use and escape routes)

ElFeu Plus P2B120(*)

2. Usage(s) prévu(s) (Intended use) :

**Compartmentation feu/fumée et issues de secours,
usages spécifiques déclarés.**

*Fire and/or smoke compartmentation and escape routes,
Specific declared uses.*

3. Fabricant (manufacturer) :

ASSA ABLOY FRANCE

**10 Avenue de l'Europe
10300 Sainte-Savine - FRANCE**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (System of assessment and verification of constancy of performance) :

**Système 1 pour un usage de compartimentage feu et/ou
fumées,
Système 3 pour les autres usages spécifiques déclarés ou
soumis à des exigences spécifiques.**

*System 1 for use fire and/or smoke compartmentation ,
System 3 for other specific uses declared or subject to specific
requirements.*

6a. Norme harmonisée (Harmonized standard) :

EN 14351-1:2006+A2:2016

EN 16034:2014

Organisme notifié (Notified body) :

EFFECTIS n° 1812

6b. Certificat de constance des performances de produits (Certificate of constancy of performance for products) :

1812-CPR-1915 & 1812-CPR-2141

7 Performances déclarées (Essential characteristics) :

7.1 Performances déclarées suivant la norme : (Essential characteristics according to standard) :

EN 14351-1:2006+A2:2016

Caractéristiques essentielles (Essential characteristics)

Étanchéité à l'eau (Waterherhtightness protected)

EN 14351-1 § 4.5 ; Étanchéité à l'eau
§ 4.15 (Waterherhtightness protected)

E*4A (f)

*E*4A (f)*

Contrôle des substances dangereuses (Control of Dangerous substances)

EN 14351-1 § 4.6 Substances dangereuses

(Dangerous substances)

Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances
dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans
les normes européennes existantes de matériaux et dans
toute réglementation nationale.

*The materials in this product do not contain or release any dangerous
substances in excess of the maximum levels specified in existing European
material standards or any national regulations.*

Résistance au vent (Resistance to wind load)

EN 14351-1 § 4.2 Résistance au vent
(Resistance to wind load)

V*C2 (f)

*V*C2 (f)*

Résistance au choc (porte vitrée avec risques de blessures uniquement) <i>(Resistance to wind load - glass door with risk of injury only)</i>		
EN 14351-1 § 4.7 ; § 4.24.1	Résistance au choc (porte vitrée uniquement) <i>(Impact resistance - glass-door only)</i>	NPD NPD
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité <i>(Load-bearing capacity of safety devices)</i>		
EN 14351-1 § 4.8	Capacité de résistance des dispositifs de sécurité <i>(Load-bearing capacity of safety devices)</i>	NPD NPD
Hauteur <i>(Height)</i>		
EN 14351-1 § 4.9	Hauteur et Largeur <i>(Height and width)</i>	H : 1585-2490 L : 975-2470 (e)(g) H:1585-2490 W:975-2475 (e)(g)
Aptitude au déblocage <i>(Ability to unlock)</i>		
EN 14351-1 § 4.10	Aptitude au déblocage <i>(Ability to unlock)</i>	Satisfaisant Pass
Performance acoustique <i>(Acoustic performance)</i>		
EN 14351-1 § 4.11	Performance acoustique $R_w(C;Ctr)$ <i>(Acoustic performance $R_w(C;Ctr)$)</i>	33 (-1 ; -2) (a) 38 (-1 ; -4) (b) 36 (-1 ; -3) (c) 33 (-1 ; -2) (a) 38 (-1 ; -4) (b) 36 (-1 ; -3) (c)
Transmission thermique <i>(thermale transmittance)</i>		
EN 14351-1 § 4.12 ; § 4.15	Transmission thermique $U_d=W/m^2.K$ <i>(Thermale transmittance $U_d=W/m^2.K$)</i>	2 2.0
Propriétés de rayonnement <i>(Radiation properties)</i>		
EN 14351-1 § 4.13	Propriétés de rayonnement <i>(Radiation properties)</i>	NPD
Permabilité à l'air <i>(Air permeability)</i>		
EN 14351-1 § 4.14	Perméabilité à l'air <i>(Air permeability)</i>	A*2 (a)(f) ; A*3 (d)(f) A*2 (a)(f) ; A*3 (d)(f)
7.2 Performances déclarées suivant la norme : <i>(Essential characteristics according to standard)</i> :		
EN 16034:2014		
Caractéristiques essentielles <i>(Essential characteristics)</i>		
Résistance au feu (pour des usages de compartimentage du feu) <i>(Resistance to fire for fire compartmentation use)</i>		
EN 16034 § 4.1	Résistance au feu (pour des usages de compartimentage du feu) <i>(Resistance to fire (for fire compartmentation use))</i>	E : 120 EI1 : 30 EI2 : 120 EW : NPD
Étanchéité à la fumée (uniquement pour les applications nécessitant une limitation de la propagation de la fumée) <i>(Smoke control (only for applications where limitation of smoke is required))</i>		
EN 16034 § 4.2	Étanchéité à la fumée (uniquement pour les applications nécessitant une limitation de la propagation de la fumée) <i>(Smoke control (only for applications where limitation of smoke is required))</i>	NPD NPD

Capacité au déclenchement (*Ability to release*)

EN 16034 § 4.3	Capacité au déclenchement (<i>Ability to release</i>)	Déverrouillé <i>Unlock</i>
----------------	--	-------------------------------

Fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) (*Self-closing (only for self-closing fire resistant and / or smoke control doorsets and/or operable windows)*)

EN 16034 § 4.4	Fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) (<i>Self-closing (only for self-closing fire resistant and / or smoke control doorsets and/or operable windows)</i>)	C C
----------------	--	------------

Endurance de la capacité au déclenchement (*Durability of ability to release*)

EN 16034 § 4.5.1	Capacité au déclenchement (<i>Ability to release</i>)	Déverrouillage maintenu <i>Unlock Maintained</i>
------------------	--	---

Endurance de la fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) (*Durability of self-closing (only for self closing fire resistant and/or smoke doorset and/or operable windows)*)

EN 16034 § 4.5.2.1 ; § 4.5.2	Endurance de la fermeture automatique (uniquement pour bloc-portes et/ou fenêtres résistant au feu et/ou étanches aux fumées, à fermeture automatique) (<i>Durability of self-closing (only for self closing fire resistant and/or smoke doorset and/or operable windows)</i>)	
	- contre la dégradation (essais de cyclage) <i>- Against degradation(cycling testing)</i>	5 5
	- contre le vieillissement (corrosion) <i>- Against ageing(corrosion)</i>	NPD NPD

Remarques:

(*) Portes sur bâti tubulaire à visser ne comportant pas d'imposte. Si oculus perte des performances acoustiques et classement d'étanchéité A*2 ou A*3 uniquement.

- (a) Kit 1 : Plinthe automatique, piège à sons et 1 barrière de joint.
- (b) Kit 2 : Plinthe automatique, piège à sons et 2 barrières de joint.
- (c) Kit 3 : Seuil à la suisse 18mm, piège à sons et 1 barrière de joint.
- (d) Kit 4 : Seuil à la suisse 18mm, Plinthe automatique, piège à sons et 2 barrières de joint.
- (e) Valeurs exprimées en passage libre.
- (f) Imposer une serrure antipanique 3 points
 - Si classement A*2 ou A*3 -> pas de restriction dimensionnelle
 - Si classement A*3 E*4A V*C2 > LPL maxi = 2000 HPL maxi = 2200 mm
- (g) Les conditions suivantes devront être respectées:
 - Rapport "largeur du vantail semi-fix / largeur du vantail mobile" $\geq 0,4$
 - Largeur des vantaux = 500 mini / 1249 maxi

Comments:

(*) Doors on tubular frame to be screwed without transom. If oculus, loss of acoustic performance and sealing classification A *2 or A *3 only.

- (a) Kit 1: Automatic plinth, sound trap & 1 seal barrier.
- (b) Kit 2: Automatic plinth, sound trap & 2 seal barriers.
- (c) Kit 3: Swiss-style threshold 18mm, sound trap & 1 seal barrier.
- (d) Kit 3: Swiss-style threshold 18mm, Automatic plinth, sound trap & 2 seal barriers.
- (e) Values expressed in clear passage.
- (f) 3 points Panic Exit device is mandatory:
 - If class A*2 ou A*3 -> no dimensionnal restriction,
 - If class A*3 E*4A V*C2 -> Clear Passage width max = 2000 mm / Clear Passage Height max = 2200 mm.
- (g) The following conditions must be met:
 - Ratio "width of the half-fixed leaf / width of the mobile leaf" ≥ 0.4 ,
 - Leaf width = 500 min / 1249 max.

8. La performance du produit identifié ci-dessus est conforme aux performances déclarées. La présente déclaration de performances est établie, selon la réglementation européenne (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité de ASSA ABLOY FRANCE. La copie de la DoP est disponible sur le site internet : www.portafeu.fr/dop

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of ASSA ABLOY FRANCE. The copy of the DoP is available on the website: www.portafeu.fr/dop

Pour le représentant légal et par délégation
For the legal representative and by delegation



Le 20/12/2023

à Oust-Marest

Jean-Marc BROYER

ASSA ABLOY FRANCE
10 Avenue de l'Europe
10300 Sainte-Savine - FRANCE

+33 (0)1 39 46 11 34
www.assaabloy.fr

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user for security, safety and convenience.
www.assaabloy.com